



vydává

OSVĚDČENÍ

č. ZSTV-05-157

na výrobek:

Plastové okno a balkónové dveře – systém GEALAN S 3000
SKP: 25.23.14

žadateli:

STEZI PLUS s.r.o.
Dlouhá 231, 417 42 Krupka-Bohosudov
IČ: 25401131

výrobce:

STEZI PLUS s.r.o.
Dlouhá 231, 417 42 Krupka-Bohosudov
IČ: 25401131

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorku výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:
Rozměrové tolerance – ČSN 74 6101; Součinitel prostupu tepla – ČSN 73 0540-2, tabulka 3;
Průvzdušnost – třída 4 podle ČSN EN 12207; Vodotěsnost – 9A podle ČSN EN 12208; Odolnost proti zatížení větrem – třída C4 podle ČSN EN 12210; Únosnost bezpečnostních zařízení – prEN 14351-1; Pevnost rohových spojů – ČSN EN 12608.

Toto Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o zkouškách č. AZL-155-05 vydaného dne 18.10.2005 AZL č. 1030.1 - MZLU v Brně, pracoviště Zlín, Louky 304 a Protokolu o výpočtu součinitele prostupu tepla U podle ČSN EN ISO 10077-1 č. V-107-05 vydaného dne 18.10.2005 Zkušebnou STV - MZLU v Brně, pracoviště Zlín, Louky 304. Protokoly jsou nedílnou součástí Osvědčení.

Datum vydání: 19.10.2005

Platnost do: 19.10.2010



Prof. Ing. Josef Polášek, Ph.D.
vedoucí Zkušebny STV