



vydává

OSVĚDČENÍ

č. ZSTV-05-176

na výrobek:

Plastové dveře vchodové – systém GEALAN S 8000

SKP: 25.23.14

žadateli:

STEZI PLUS s.r.o.

Dlouhá 231, 417 42 Krupka-Bohosudov

IČ: 25401131

výrobce:

STEZI PLUS s.r.o.

Dlouhá 231, 417 42 Krupka-Bohosudov

IČ: 25401131

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorku výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:
Rozměrové tolerance – výška, šířka, tloušťka a pravoúhlost – požadavek Zkušebny STV;
Rozměrové tolerance – hloubka a šířka polodrážky a rozmístění závěsů – ČSN 74 6401; Celková rovinnost – požadavek Zkušebny STV; Součinitel prostupu tepla – ČSN 73 0540-2, tabulka 3;
Odolnost proti nárazu měkkým a těžkým tělesem – třída 2 podle ČSN EN 1192; Průvzdušnost – třída 3 podle ČSN EN 12207; Vodotěsnost – třída 3A podle ČSN EN 12208; Odolnost proti zatížení větrem – třída C3 podle ČSN EN 12210.

Toto Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o zkouškách č. AZL-174-05 vydaného dne 04.11.2005 AZL č. 1030.1 - MZLU v Brně, pracoviště Zlín, Louky 304 a Protokolu o výpočtu součinitele prostupu tepla U podle ČSN EN ISO 10077-1 č. V-120-05 vydaného dne 04.11.2005 Zkušebnou STV - MZLU v Brně, pracoviště Zlín, Louky 304. Protokoly jsou nedílnou součástí Osvědčení.

Datum vydání: 07.11.2005

Platnost do: 07.11.2010



Prof. Ing. Josef Polášek, Ph.D.
vedoucí Zkušebny STV