



vydává

OSVĚDČENÍ

č. ZSTV-06-221

na výrobek:

Dřevěné okno a balkónové dveře jednoduché, typ EURO IV-68

SKP: 20.30.11

žadatel:

STEZI PLUS s.r.o.

Dlouhá 231, 417 42 Krupka-Bohosudov

IČ: 25401131

výrobce:

STEZI PLUS s.r.o.

Dlouhá 231, 417 42 Krupka-Bohosudov

IČ: 25401131

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorku výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Rozměrové tolerance – ČSN 74 6101; Součinitel prostupu tepla – ČSN 73 0540-2, tabulka 3; Průvzdušnost – třída 4 podle ČSN EN 12207; Vodotěsnost – třída 8A (dvoukřídlové okno), třída 7A (jednokřídlové okno a balkónové dveře) podle ČSN EN 12208; Odolnost proti zatížení větrem – třída C5 podle ČSN EN 12210; Únosnost bezpečnostních zařízení – ČSN EN 14351-1.

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o zkouškách č. AZL-200-06 vydaného dne 14.12.2006 AZL č. 1030.1 - MZLU v Brně, pracoviště Zlín, Louky 304 a Protokolu o výpočtu součinitele prostupu tepla U podle ČSN EN ISO 10077-1 č. V-159-06 vydaného dne 14.12.2006 Zkušebnou STV - MZLU v Brně, pracoviště Zlín, Louky 304. Protokoly jsou nedílnou součástí Osvědčení.

Datum vydání: 14.12.2006

Platnost do: 14.12.2011



Prof. Ing. Josef Polášek, Ph.D.
vedoucí Zkušebny STV