



vydává

OSVĚDČENÍ

o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE

č. **CE-ZSTV-07-084**

na výrobek:

Dřevěné dveře vchodové, typ EURO DV-68

SKP: 20.30.11

žadatel:

STEZI PLUS s.r.o.

Dlouhá 231, 417 42 Krupka-Bohosudov

IČ: 25401131

výrobce:

STEZI PLUS s.r.o.

Dlouhá 231, 417 42 Krupka-Bohosudov

IČ: 25401131

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída C3
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	npd
Nebezpečné látky	Zákon č. 356/2003 Sb., Vyhláška č. 231/2004 Sb., Vyhláška č. 232/2004 Sb., Směrnice Rady 76/769/EHS	Bez uvolňování nebezpečných látek
Únosnost bezpečnostních zařízení	ČSN EN 14351-1	prošel (funkční bez deformací)
Akustické vlastnosti	-	npd
Součinitel prostupu tepla U_D	Deklarovaná hodnota	$U_D = 1,7 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - dveře z jehličnatého řeziva $U_D = 1,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - dveře z listnatého řeziva
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	třída 2

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o zkouškách č. AZL-148-07 vydaného dne 29.11.2007 AZL č. 1030.1 - MZLU v Brně, pracoviště Zlín, Louky 304, Protokolu o posouzení nebezpečných látek č. NL-041-07 vydaného dne 29.11.2007 Notifikovanou osobou č. 1389 - MZLU v Brně, pracoviště Zlín, Louky 304 a Protokolu o výpočtu součinitele prostupu tepla U podle ČSN EN ISO 10077-1 č. V-092-07 vydaného dne 29.11.2007 Notifikovanou osobou č. 1389 - MZLU v Brně, pracoviště Zlín, Louky 304.

Na základě výše uvedených protokolů byl vystaven Protokol o počáteční zkoušce typu a o klasifikaci výrobku podle ČSN EN 14351-1 č. 1389-CPD-07-084 vydaný dne 29.11.2007 Notifikovanou osobou č. 1389 - MZLU v Brně, pracoviště Zlín, Louky 304. Protokoly jsou nedílnou součástí Osvědčení.

Datum vydání: 29. listopadu 2007



Prof. Ing. Josef Polášek, Ph.D.
vedoucí Zkušebny STV